

Top: Ö 8

Beschlussvorlage Fürstenau FB 6/050/2007

Datum	Gremium	Zuständigkeit
22.11.2007	Werksausschuss	Entscheidung

Regenrückhaltebecken/Löschteich Schwagstorf

Der Werksausschuss hat in seiner Sitzung am 06.09.2007 beschlossen, mit den direkten Anliegern zu klären, in welcher Form eine DIN-gerechte Einzäunung, evtl. unter Kostenbeteiligung, möglich ist.

Mit den Anliegern wurde die Angelegenheit erörtert. Es ist beabsichtigt, entlang der südlichen Grenze des Grundstücks des Regenrückhaltebeckens einen 1,25 m hohen Zaun zu errichten und den Zufahrtbereich mit einem Tor zu verschließen. Da Löschwasserteiche nach der DIN 14210 einzuzäunen sind und die dargestellte Einfriedigung kostengünstiger ist als eine Einzäunung der gesamten Beckenanlage, sind die Anlieger nicht bereit, sich an den Kosten zu beteiligen.

Es wurden Kosten für diese Maßnahme in Höhe von 3.000,-- € ermittelt. Der Bauhof der Samtgemeinde Fürstenau wird den Zaun und das Tor aufstellen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Kosten für die Einzäunung des Löschwasserteiches in Höhe von 3.000,-- € sind im Haushalt der Samtgemeinde Fürstenau für das Haushaltsjahr 2008 bereitzustellen.

(Weymann)
Fachdienst II

Beschlussvorschlag:

Der Löschwasserteich an der Voltlager Straße in Schwagstorf ist entsprechend der mit den direkten Anliegern getroffenen Absprache einzuzäunen.

(Kolosser)
Fachdienst III

(Selter)
Samtgemeindebürgermeister

Anlagen

